

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях МУП МГЭС за 2012 год (помесячно)

№ п/п	Наименование электроустановки	Дата аварийного отключения	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению	Дата устранения неисправности	Дата приведения в исходное состояние
Январь						
Февраль						
Март						
Апрель						
1	КЛЭП 6кВ ЦРП 5 – ЦРП 13	21.04.	Аварийный пробой изоляции	Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка ремонтных муфт	21.04	21.04
Май						
1	КЛЭП 6,0кВ ДЭС 15 – ТП 24	17.05	Аварийный пробой изоляции	Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка ремонтных муфт	17.05	18.05
Июнь						
Июль						
Август						
1	КЛЭП 6,0кВ ДЭС 15 – ТП 24	11.08	Аварийный пробой изоляции	Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка ремонтных муфт	11.08	13.08
Сентябрь						
Октябрь						
1	КЛЭП 6,0кВ ТП 41А – ТП 42Б	17.10	Аварийный пробой изоляции	Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка ремонтных муфт	17.10	18.10
Ноябрь						
Декабрь						