Сводные данные об аварийных отключениях в сетях МУП МГЭС за 2015 год (помесячно)

№	Наименование	Дата	Причина аварийного	Мероприятия по устранению	Дата	Дата	Дата				
п/п	электроустановки	аварийного	отключения	1 1 J 1	восстановления	устранения	приведения				
	1 3	отключения			электроснабжения	неисправности	в исходное				
							состояние				
	Январь										
1	КЛЭП 6,0кВ	07.01.	Повреждение КЛЭП в	Выполнение оперативных	07.01.	15.01.	15.01.				
	TΠ 67 – ΤΠ 68A		результате действий	переключений. Отыскание							
			третьих лиц при	места повреждения, откопка							
			проведении земляных	котлована и установка							
			работ	ремонтных муфт							
2	КЛЭП 0,4кВ	20.01.	Обрыв одной фазы	Выполнение оперативных	20.01	29.01.	29.01				
	TΠ 68A –			переключений. Отыскание							
	ВРУ «Теплопункт»			места повреждения, откопка							
	14HDH (0 D	24.04	4400	котлована	2101	20.01	20.01				
3	КЛЭП 6,0кВ	24.01.	Повреждение КЛЭП в	Выполнение оперативных	24.01.	29.01	29.01				
	ТП 50A -		результате действий	переключений. Отыскание							
	КТПН «П»		третьих лиц	места повреждения, откопка							
				котлована и установка ремонтных муфт							
				Февраль							
				Март							
1	КЛЭП 0,4кВ	23.03	Повреждение КЛЭП в	Выполнение оперативных	23.03	23.03.	23.03.				
	ТП 22 – ВРУ	25.05	результате действий	переключений. Отыскание	23.03	23.03.	23.03.				
	гостиница «Север»		третьих лиц при	места повреждения, откопка							
	тостиница «Ссвер»		проведении земляных	котлована и установка							
			работ	ремонтных муфт							
2	КЛЭП 6кВ ТП	23.03	Повреждение КЛЭП в	Выполнение оперативных	23.03	31.03.	31.03.				
	35M – TΠ 4		результате действий	переключений. Отыскание							
			третьих лиц при	места повреждения, откопка							
			проведении земляных	котлована и установка							
			работ	ремонтных муфт							
				Апрель							
1	КЛЭП 0,4кВ ТП	10.04	Повреждение КЛЭП в	Выполнение оперативных	10.04	13.04.	13.04				
	33M – ВРУ		результате действий	переключений. Отыскание							
	гостиница		третьих лиц при	места повреждения, откопка							
	«Орион»		проведении земляных работ	котлована и установка							
2	КЛЭП 6кВ	12.04.	•	ремонтных муфт Выполнение оперативных	12.04.	17.04.	17.04.				
2		12.04.	Выход на повреждение КЛЭП	переключений. Отыскание	12.04.	17.04.	17.04.				
	ЦРП13 - ТП 67		KJIJII	переключении. Отыскание							

				места повреждения, откопка			
				котлована и установка			
				ремонтных муфт			
				Май			
				Июнь			
1	КЛЭП 0,4кВ ТП	05.06.	Выход на повреждение	Выполнение оперативных	05.06.	26.06.	26.06.
	60 – ВРУ Мира3		КЛЭП	переключений. Отыскание			
	1			места повреждения, откопка			
				котлована и установка			
				ремонтных муфт			
				Июль			
1	КЛЭП 6кВ	21.07	Выход на повреждение	Выполнение оперативных	21.07.	24.07	24.07
	ЦРП 8А – ТП 56		КЛЭП	переключений. Отыскание			
				места повреждения, откопка			
				котлована и установка			
				ремонтных муфт			
				Август			
1	КЛЭП 0,4кВ	29.08	Повреждение КЛЭП в	Выполнение оперативных	29.08.	02.09	02.09
	ЦРП 15 – ВРУ		результате	переключений. Откопка			
	Дзержинского, 48		неправомерных	котлована и установка			
			действий третьих лиц	ремонтных муфт			
			при проведении				
			земляных работ				
				Сентябрь			
				Октябрь			
		·		Ноябрь			
				Декабрь			

Старший мастер

И.А. Казьбанов