

**Сводные данные об аварийных отключениях в сетях МУП МГЭС за 2016 год (помесячно)**

№ п/п	Наименование электроустановки	Дата аварийного отключения	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению	Дата восстановления электроснабжения	Дата устранения неисправности	Дата приведения в исходное состояние
<b>Январь</b>							
	ЦРП5 2СШ, ТП13, ТП46, ТП59, ТП22, ТП14, ТП16, ЦРП13 2СШ, КТПН "СВЗ", ТП44 2СШ, КТПН "Лесная-1, 2".	18.01	Аварийное отключение 2СШ на ПС102	Выполнение оперативных переключений.	18.01	25.01	25.01
	ЦРП5 1СШ, ТП10, ТП17, ТП19, ТП45, ТП60, ЦРП13 1СШ, ТП44 1СШ, ТП35, ТП67, ТП68А, ТП50, КТПН "ГЗ", ТП50Б, ТП50А, ТП24, ТП21, ТП22А, ТП9, ТП34, ТП53, ТП53А	18.01	Аварийное отключение 1СШ на ПС102	Выполнение оперативных переключений.	18.01	25.01	25.01
<b>Февраль</b>							
	ТП40	12.02	ТП40, РУ-0,4кВ, руб.12, Подгорание губок ПН, наконечника КЛ-0,4кВ руб.12-ЯРВ.	Выполнение оперативных переключений.	12.02	12.02	12.02
	КЛЭП-0,4кВ ТП37 - Здание ОВД	19.02	Выход на повреждение КЛ-	Оперативные переключения	19.02	26.02	26.02

			0,4кВ ТП37, руб.3 - здание ОВД.				
<b>Март</b>							
<b>Апрель</b>							
<b>Май</b>							
	КЛЭП-6кВ ЦРП5 – ТП10. ЦРП5 1СШ, ТП10, ТП17, ТП19, ТП45, ТП60, КТПН "Аквапарк"1СШ, КТПН "Стадион"1СШ.	11.05	Аварийное отключение на ПС102, яч.6. фидер ЦРП5, яч.7	Выполнение оперативных переключений.	11.05	18.05	18.05
	ТП9, 2СШ	11.05	Аварийное отключение на ПС102, яч.36. фидер ТП9, яч.6	Выполнение оперативных переключений. Отыскание места	11.05	11.05	11.05
	КЛЭП-6кВ ЦРП8 - ТП56	25.05.	Аварийное отключение на ЦРП8, яч.34. фидер ТП56, яч.1 (выход на повреждение КЛ 6кВ ЦРП8(34) - ТП56(1))	Выполнение оперативных переключений. Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка ремонтных муфт	25.05.	27.05	27.05
<b>Июнь</b>							
	КЛ-6кВ ЦРП5(6) - ТП10(3). ТП-10, ТП-13	07.06.	Выход на повреждение КЛ-	Выполнение оперативных переключений.	07.06.	10.06.	10.06.

			6кВ ЦРП5(6) - ТП10(3).	Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка ремонтных муфт			
	КЛ-6кВ ТП50А(2)-КТП "П". ТП21, ТП22А, КТП "П", ТП24, ТП46, ТП59, ТП22, ТП13, ТП14, ТП16	07.06.	Выход на повреждение КЛ-6кВ ТП50А(2)-КТП "П".	Выполнение оперативных переключений. Отыскание места повреждения, откопка котлована и установка ремонтных муфт.	07.06.	10.06.	10.06.
	ТП25, ТП26	25.06	ТП21, РУ-6кВ, яч.1, самопроизвольное отключение ВН-16	Оперативно-ремонтные переключения.	25.06	25.06	25.06
<b>Июль</b>							
	ТП21, ТП25, ТП26	04.07	Выход на повреждение КЛ-6кВ ТП21-ТП25	Оперативно-ремонтные переключения.	04.07	04.07	04.07
	ТП24, ТП22А, ТП21, КТП "П"	16.07.	Аварийное отключение на ПС102(2) фидер ДЭС15(7) (выход на повреждение КЛ	Оперативно-ремонтные переключения.	16.07.	21.07.	21.07.

			6кВ ДЭС15(42)- ТП24(2)-21(4))				
	ТПЗ, ТП2, КТП "БЗ", КТП "ВНИЭ"	25.07	Аварийное отключение на ЦРП15(12) фидер ТПЗ(3) (выход на повреждение КЛ- 6кВ ТП38А(5)- ТПЗ(1))	Оперативно- ремонтные переключения.	25.07	03.08.	03.08.
<b>Август</b>							
<b>Сентябрь</b>							
<b>Октябрь</b>							
<b>Ноябрь</b>							
	ТП24, ТП21, ТП22А, КТП "П"	22.11.	Аварийное отключение на ДЭС15(42) фидер ТП24(2) (выход на повреждение КЛ- 6кВ КТП "П"(2)- ТП50А(2))	Оперативные переключения	22.11.	25.11.	25.11.
<b>Декабрь</b>							