Сводные данные об аварийных отключениях в сетях МУП МГЭС за 2017 год (помесячно)

№ п/п	Наименование электроустановки	Дата аварийного отключения	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению	Дата восстановления электроснабжения	Дата устранения неисправности	Дата приведения в исходное состояние
Январь							
Февраль							
Март							
Апрель							
	ТП-35М, РУ-0,4кВ, 2СШ	08.04.	ТП-35М, РУ-0,4кВ, 2СШ самопроизвольное отключение ВА1000	Выполнение оперативных переключений.	08.04.	08.04.	08.04.
Май							
	ТП-34,1СШ, ТП-9,1СШ ТП-36, ТП-37, ТП-38А, ТП-38, ТП-39, ТП-40, КТПН-Б	04.05	Выход на повреждение КЛ-6кВ ДЭС15(19)-ТП «НАС», аварийное отключение на ДЭС15(29) ввод с ПС102(28)	Выполнение оперативных переключений.	04.05	04.05	04.05
	ТП-34, ТП-9 ТП-36, ТП-37, ТП-38А ТП-38, ТП-39, ТП-40, КТПН-Б	04.05	Аварийное отключение СР-6кВ на ДЭС15 СШ1-СШ2	Выполнение оперативных переключений.	04.05	04.05	04.05
	ТП-24, ТП-21, ТП-22А	07.05	Выход на повреждение КЛ-6кВ ДЭС15(19) -ТП «НАС», аварийное отключение ДЭС15(34) фидер ТП7(5)	Выполнение оперативных переключений.	07.05	07.05	07.05
	ТП-34,2СШ ТП-35	07.05	Выход на повреждение КЛ-6кВ ТП34(5)-ТП35(1)	Выполнение оперативных переключений.	07.05	23.05	23.05

Июнь							
	ЦРП-15, РУ-0,4кВ; ТП-37А, ТП-54, 2СШ; ТП-55, 2СШ	12.06	Аварийное отключение на ПС102А(40) фидер ЦРП15(2)	Выполнение оперативных переключений.	12.06	12.06	12.06
Июль							
Август							
	КТПН-ТЦ, 2СШ; ТП-30, 2СШ; ТП-33М; ТП-34М; ТП4	21.08	Выход на повреждение КЛ-6кВ ТП30(4) - КТПН «ТЦ». Аварийное отключение на ЦРП8(10) фидер ТП30(6)	Выполнение оперативных переключений.	21.08	24.08	24.08
Сентябрь							
Октябрь							
	ТП-54, 2СШ; ТП-55, 2СШ	11.10	Выход на повреждение КЛ-6кВ ТП55(4) – ТП56(3) Аварийное отключение на ЦРП15(5) фидер ТП54(3)	Выполнение оперативных переключений.	11.10.	13.10.	13.10.
Ноябрь							
	КТПН-9А, РУ-0,4кВ, 1СШ	02.11	Замыкание оборудования МНС ЦК№4	Выполнение оперативных переключений.	02.11	02.11	02.11
Декабрь							
	ТП-19, ТП-45, ТП-60	17.12.	Выход на повреждение КЛ-6кВ ЦРП5(5) – ТП19(4) Аварийное отключение на ЦРП5(5) фидер ТП19(4)	Выполнение оперативных переключений.	17.12.	21.12.	21.12.