Сводные данные об аварийных отключениях в сетях МУП МГЭС за 2021 год (помесячно)

№ п/п	Время и дата возникновения аварии	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства	Причина нарушения электроснабжения	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Меры, принятые к восстановлению электроснабжения объектов	Время восстановления электроснабжения объектов	Время и дата устранения аварии
			Январь				
1	13.40 23.01.2021	ЦРП-8А, яч.34 (отключение ВВ)	Нарушение электрической изоляции (выход на повреждение) КЛ-6кВ ЦРП-8А, яч.34 - ТП-56, яч.1	ТП-56, ТП-54 1СШ, ТП-55 1СШ.	Оперативные переключения	16.58 23.01.2021	28.01.2021
			Май				
2	13.35 06.05.2021	ЦРП-13, РУ-6кВ, яч.5	Отключение под действием защит вакуумного выключателя на ЦРП-13, РУ-6кВ, яч.5 в результате нарушения электрической изоляции (выход на повреждение) КЛ-6кВ ТП-35(5) - ТП-35А(5)	ТП-35	Оперативные переключения	14.43 06.05.2021	14.05.2021
3	04.10 25.05.2021	ТП-50	ВЛЭП от ТП-50, РУ-0,4кВ, РПС№8 - ф. полигон ТБО, обрыв крюка на опоре №18	ВЛЭП от ТП-50, РУ-0,4кВ, РПС№8	Ремонт ВЛЭП	06.41 25.05.2021	06.41 25.05.2021
4	19.40 26.05.2021	ЦРП-13, яч.8 (отключение ВВ)	Отключение под действием защит вакуумного выключателя на ЦРП-13, РУ-6кВ, яч.8 в результате нарушения электрической изоляции (выход на повреждение) КЛ-6кВ ТП-50(3) - КТП-ГЗ(2.1)	ТП-67, ТП-68А, ТП-50, КТПН-ГЗ, ТП-50Б, ТП50А, КТПН-ОВО, КТПН-Лесная-2	Оперативные переключения	22.36 26.05.2021	01.06.2021
5	15.25 27.05.2021	ЦРП-8А, 2СШ	Отключение под действием защит маслянного выключателя на ПС-102А, ЗРУ-6кВ, яч.8, прекращение электроснабжения ЦРП-8А, 2СШ, в результате нарушения электрической изоляции (выход на повреждение) КЛ-6кВ ЦРП-8А(15) - ЦРП-15(13)	ЦРП-8А, 2СШ	Оперативные переключения	16.39 27.05.2021	17.06.2021
			Август				
6	09.15 21.08.2021	ЦРП-15, РУ-6кВ, яч.12	Отключение под действием защит вакуумного выключателя на ЦРП-15, РУ-6кВ, яч.12 в результате нарушения электрической изоляции (выход на повреждение) КЛ-6кВ ЦРП-15(12) - ТП-3(3)	ЦРП-15, РУ-6кВ, яч.12	Оперативные переключения	16.15 21.08.2021	27.08.2021
7	09.20 21.08.2021	ЦРП-8, РУ-6кВ, яч.10	Отключение под действием защит вакуумного выключателя на ЦРП-8А, РУ-6кВ, яч.10 в результате нарушения электрической изоляции (выход на повреждение) КЛ-6кВ ТП-30(8) - ТП-33М(1)	ЦРП-8, РУ-6кВ, яч.10	Оперативные переключения	12.00 21.08.2021	01.09.2021
			Декабрь				
8	00.07 15.12.2021	КЛ-6кВ ПС-102А(34)-ЦРП-8А(41)	Отключение под действием защит маслянного выключателя на ПС-102А, ЗРУ-6кВ, яч.34, прекращение электроснабжения ЦРП-8А, 1СШ, в результате нарушения электрической изоляции (выход на повреждение) КЛ-6кВ ЦРП-8А(38) - ТП-30(5)	КЛ-6кВ ПС-102А(34)-ЦРП-8А(41) ЦРП-8А, 1СШ	Оперативные переключения	03.00 15.12.2021	24.12.2021