Архангельский филиал
публичного акционерного общества
«Россети Северо-Запад»

СОГЛАСОВАНО
Министр топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области

(подпись) Д.Н. Поташев
11 сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель директора -
главный диспетчер Филиала
АО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ

(подпись) В.В. Старцев
06 сентября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора -
директор Архангельского филиала
ПАО «Россети Северо-Запад»

(подпись) И.В. Кайсин
12 сентября 2023 г.

ВЫПИСКА
ограничения режима потребления электрической мощности на 2023/2024 гг. по Архангельскому филиалу ПАО «Россети Северо-Запад» на территории Архангельской области

N п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Вторичный получатель команд - МУП «Мирнинские городские электросети»											
1	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Жилищно-эксплуатационная компания» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.30 ф.ТП №53]	ПС 110 кВ №102										0,597
2	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Жилищно-эксплуатационная компания» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.35 ф.ЦРП-13-1]	ПС 110 кВ №102										0,358
3	Акционерное общество «Главное управление обустройства войск» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.33 ф.ТП «Теплица»]	ПС 110 кВ №102		0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
4	Акционерное общество «Тандер» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.6 ф.ЦРП-5-7]	ПС 110 кВ №102	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
5	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Жилищно-эксплуатационная компания» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.32 ф.ТП №53А]	ПС 110 кВ №102										0,583
6	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Мирнинская жилищно-коммунальная компания» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.34 ф.ЦРП-5-8]	ПС 110 кВ №102		0,054	0,160	0,344	0,344	0,360	0,374	0,430	0,430	0,430
7	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Мирнинская жилищно-коммунальная компания» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.6 ф.ЦРП-5-7]	ПС 110 кВ №102	0,096	0,096	0,168	0,168	0,168	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198
8	Акционерное общество «Тандер» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.28 ф.ДЭС-15-29]	ПС 110 кВ №102								0,051	0,051	0,051
9	Государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.35 ф.ЦРП 13-1]	ПС 110 кВ №102										0,005
10	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Мирнинская жилищно-коммунальная компания» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.6 ф.ЦРП 5-7]	ПС 110 кВ №102					0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057
11	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Мирнинская жилищно-коммунальная компания» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.2 ф.ДЭС-15-40]	ПС 110 кВ №102								0,045	0,045	0,045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Мирнинская жилищно-коммунальная компания» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.35 ф.ЦРП-13-1]	ПС 110 кВ №102	0,068	0,068	0,068	0,069	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,138
13	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Мирнинская жилищно-коммунальная компания» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.28 ф.ДЭС-15-29]	ПС 110 кВ №102	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,163	0,163	0,250
14	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Мирнинская жилищно-коммунальная компания» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.6 ЦРП-5-6]	ПС 110 кВ №102					0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
15	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Мирнинская жилищно-коммунальная компания» [ПС 110 кВ №102А/ ВЛ-10 яч.45 ф.ЦРП 32-8]	ПС 110 кВ №102А									0,033	0,033
16	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Мирнинские городские электросети» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.6 ф.ЦРП-5-7]	ПС 110 кВ №102	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
17	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Мирнинские городские электросети» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.34 ф.ЦРП-5-8]	ПС 110 кВ №102			0,003	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,015
18	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Мирнинские городские электросети» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.6 ф.ЦРП 5-7]	ПС 110 кВ №102					0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
19	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Мирнинские городские электросети» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.2 ф.ДЭС-15-40]	ПС 110 кВ №102						0,007	0,010	0,021	0,021	0,021
20	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Мирнинские городские электросети» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.35 ф.ЦРП-13-1]	ПС 110 кВ №102	0,003	0,003	0,003	0,003	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,006
21	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Мирнинские городские электросети» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.28 ф.ДЭС-15-29]	ПС 110 кВ №102	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,016	0,016	0,018
22	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Мирнинские городские электросети» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.6 ЦРП-5-6]	ПС 110 кВ №102					0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
23	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Мирнинские городские электросети» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.35 ф.ЦРП 13-1]	ПС 110 кВ №102										0,003
24	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Мирнинские городские электросети» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.34, ЦРП 5-8]	ПС 110 кВ №102		0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
25	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Мирнинские городские электросети» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.34 ф.ЦРП 5-2]	ПС 110 кВ №102										0,004
26	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Мирнинские городские электросети» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.21 ф.ЦРП-13-13]	ПС 110 кВ №102		0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
27	Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.33 ф.ТП «Теплица»]	ПС 110 кВ №102		0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
28	ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России [ПС 110 кВ №102/ ВЛ-10 яч.35 ф.ЦРП 13-1]	ПС 110 кВ №102										0,014

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-34,4 °С)

ИТОГО:	**0,376**	**0,513**	**0,694**	**0,888**	**1,069**	**1,124**	**1,141**	**1,349**	**1,382**	**3,043**
в т.ч. по Архангельскому энергорайону:	**0,376**	**0,513**	**0,694**	**0,888**	**1,069**	**1,124**	**1,141**	**1,349**	**1,382**	**3,043**
в т.ч. по Котласскому энергорайону:	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Первый заместитель директора - Главный инженер
Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (подпись) О.А. Козлов

Выписка верна:
Ведущий инженер службы электрических режимов С.В. Бусыгин